

Sayı : 2024-07/01
Konu : İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

04/07/2024

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Demirözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04/07/2024 tarihinde Saat: 10:00'da Kaymakamlık Makamında Kaymakam Yasin ŞAHİN başkanlığında Belediye Başkan V. Turgay FİDAN, TSM Başkanı Dr. Pınar İSPİRLİ ÜNALAN, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz AKAGÜNDÜZ ve Serbest Eczacı Nermin Senanur NALBANT'ın iştiraklarıyla toplanarak;

11/06/2024 tarihinde ilçemize bağlı Devetaşı ve Yazıbaşı Köyünden, 25/06/2024 tarihinde Akyaka Mezra, Kalecik, Serenli ve Yukarı Dikmetaş Köyünden alınan su numunesinin analiz sonucunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre mikrobiyolojik parametreler yönünden uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.

- 1- İnsani tüketim amaçlı kullanılan suların klor değerlerinin yönetmelikte belirtilen değerlere uygun olmaması durumunda halk sağlığı olumsuz etkileneceğinden bakiye klor düzeyinin sürekli olarak 0,2-0,5 mg/L arasında olmasını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınmasına, konunun ilgili Belediye, İl Özel İdare ve mahalle muhtarlıklarınca takibinin hassasiyetle sürdürülmesine,
 - 2- Klorlama cihazlarının sık sık kontrol edilerek arızalı olan cihazların acilen tamir ettirilmesine, sıvı kloru kalmayan cihazların klor temininin hızlıca yapılmasına ve bu süreçlerde klorlamanın manuel olarak devam ettirilmesine,
 - 3- İçme suyu sağlayan tesislerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için gerekli ıslah çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yapılmasına,
- Oy birliğiyle karar verilmiştir.

BAŞKAN
Yasin ŞAHİN
Kaymakam

ÜYE
Turgay FİDAN
Belediye Başkan V.

ÜYE
Dr. Pınar İSPIRLİ ÜNALAN
TSM Başkanı

ÜYE
Veteriner Hekim Oğuz AKAGÜNDÜZ
İlçe Tarım ve Orman Müdürü

ÜYE
Nermin Senanur NALBANT
Serbest Eczacı